

- Informace o místech, kde je v areálu MěN v Litoměřicích zákaz parkování vozidel podle Zákona o požární ochraně

Aby se k nám hasiči mohli dostat včas, dodržujte následující rady :

- **neparkujte na nástupních plochách pro požární techniku, těsně před vstupem do objektů a před nebo nad venkovními hydranty**
- **při parkování na příjezdových komunikacích k objektům parkujte vždy tak, aby vedle vás zůstal pruh široký minimálně 3 metry**
- **parkujte v dostatečné vzdálenosti od hranic křížení komunikací, zatáček a zúžení komunikací, tak aby záchranné vozidlo mohlo projet**

Při nedodržení výše uvedených zásad se dopouštíte přestupku za nedodržení povinnosti, kterou stanovuje Zákon o požární ochraně. Fyzické osobě, která znemožní nebo omezí použití požární nástupní plochy, může být uložena pokuta až do výše 25.000,- Kč.

Příloha č. 1 : Plánek požárních nástupních ploch a venkovních hydrantů v MěN v Ltm

*Zpracovala : Škvorová Blanka, technik BOZP a PO  
Dne : 6.6.2014*